

01 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, II AD, I

LUMINOTÉCNICO

ESCALA: 1:50



LEGENDA

LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR:
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
CORPO E ALIAS PLANAS DE AÇO TRAVADA COM AQUECIMENTO
EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXO TOTAL DE
86%). ALGUMENTO DO REATOR NO PRÓPRIO CORPO. EQUIPADA
COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTORES. DIMENSÕES 288X128X70MM. LÂMPADAS 2X1T6
28/54W

ARANDELA = H=2,30m
P.A. PONTO DE ÁGUA PARA FILTRO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR:
LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM VÍDIO
PLANO TEMPERADO LÂTADO. DIMENSÕES: DIÂMETRO DE 230MM
LÂMPADAS 2X1CDE(L) 18/26W
BOTOE DE ALARME PARA P.N.E. = 0,50m
CAMPAINHA DE ALARME P.N.E. = 2,20m
TOMADA 1 PONTO 220V, H=2,20m
CONJUNTO DE UMA TOMADA 2P+T E UNIVERSAL E UM INTERRUPTOR
SIMPLES, H=1,10m CAIXA 4"x4"
INTERRUPTOR SIMPLES, H=1,10m
TOMADA 2P+T, 127V/H=0,30m CAIXA 2"x4"

TOMADA 2P+T, 127V/H=1,10m CAIXA 2"x4"
2 TOMADAS 2P+T, 127V/H=0,30m CAIXA 4"x4"
2 TOMADAS 2P+T, 127V/H=1,10m CAIXA 4"x4"
PONTO PARA TELEVISÃO
PONTO DE LÓGICA CX 4"x4", H= 0,30m
PONTO DE TELEFONE CX 4"x4", H=0,30m
CAIXA 4"x4" - 1 TOMADA PADRÃO TELEBRAS, PLACA
4"x4"

TETO EM LAJE PLANA PE DIRETO A PARTIR DE NPA 00,00 = 2,65
TETO EM LAJE PLANA PE DIRETO A PARTIR DE NPA 00,00 = 2,70
TETO EM LAJE PLANA PE DIRETO A PARTIR DE NPA 00,00 = 1,50

OBSERVAÇÕES:

1- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
2- MEDIDAS EM METROS.

ASSINATURAS

AUTOR PROJETO
VERRONI ARQUITETOS ASSOCIADOS
6/127-1

RESPONSÁVEL
MINISTÉRIO DA SAÚDE

00 EMISSÃO PROJ. EXECUTIVO 28/08/14 LC LV FV
REV. DESCRIÇÃO DATA POR C.D. APROV.

CLIENTE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESPANHA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO "0", SALA 339-A, 3º ANDAR - ED. ANEXO
BRASILIA - DF
TÍTULO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I, II AD, I
LUMINOTÉCNICO

DESEPLA ARQUITETURA
FASE PROJETO EXECUTIVO
ESCALA 1:50
FORMATO A0
Vº FOLHA
12/15
REVISÃO
00
FIMLÓGICO
DE COMENTÁRIOS
1323-01-ARQ-FE-12_15-R00

